

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0128563



Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре
№ BY/112 02.01. 033 00018

Срок действия с 10.09.2012 по 19.07.2015

Продлен по 19.07.2020

Аккредитованный орган по сертификации Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел.233-93-99, факс 294-64-83

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ООО "НПП Лимен",

Республика Беларусь, Минский р-н, пос. Гатово, территория МКПО

и представленная на сертификацию под наименованием Состав огнезащитный "Агнитерм М" (составляющие огнезащитного покрытия согласно приложению 1 на

бла
ТУ
Сер

КОПИЯ

код ОКП РБ – 24.66.48

код ТН ВЭД ТС – 3824907000

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ТР 2009/013/BY, ст. 5 п.п. 3.2, 3.3, 3.5; СТБ 11.03.02-2010, п. 5.4 (группы огнезащитной эффективности и пределы огнестойкости воздухопроводов согласно приложению 1)

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "НПП Лимен", Республика Беларусь, 223417, Минская обл., Узденский р-н, Озерский с/с, аг. Озеро, ул. Институтская, АПЗ ООО "Лаборатория Лимен", оф. 17 ^{Изм. 2} код УНП – 691324278

Сертификат выдан на основании:

а) документов Сертификат соответствия № BY/112 03.03.033 00164 от 07.10.2008, срок действия по 19.07.2015, акт о результатах инспекционного контроля от 16.05.2012

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", № BY/112 02.1.0.0042, №№ 04-52/2460П - 04-52/2462П от 01.09.2008, 04-52/2549П от 16.09.2008, 04-52/937П от 27.05.2009, 04-52/2024П от 26.10.2009, 04-52/930П от 09.06.2011, 04-52/935П от 10.06.2011, 04-52/1128П, 04-52/1129П от 15.06.2010, 04-52/455П, 04-52/456П от 16.04.2012, 04-52/769П от 01.06.2012, 04-52/965П от 29.06.2012. ^{Доп. 1}

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ

Особые отметки Сертификат хранить не менее пяти лет после окончания срока действия

Дополнительная информация Изменение 1 и дополнение 1 на оборотной стороне.



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор

Э.Э.Шатило
подпись

инициалы, фамилия

С.А.Зданевич

инициалы, фамилия

подпись


Изменение 1 – Приложение 1 на бланке серии БТЗ № 5022546.

Дополнение 1 – ИЦ «НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси» (№ ВУ/112.02.1.0.0042)
№ 04-52/412П от 20.03.2013, 04-52/476П от 04.04.2013.

Изменение и дополнение внесены 29.10.2013.



Изменение 2 – Новый юридический адрес заявителя «Республика Беларусь, 223417,
Минская обл., Узденский р-н, Озерский с/с, аг. Озеро, пер. Институтский, 2».
Изменение внесено 31.12.2014.



Дополнение 3 – Допускается применение огнезащитного состава на следующих
грунтовках (системах грунтовок): грунтовка ХС-010 + эмаль ПФ-133; грунтовка ХС-010 +
эмаль ПФ-115; грунтовка ХВ-0278 «У» + эмаль ПФ-133; грунтовка ХВ-0278 «У» + эмаль
ПФ-115; грунтовка «Synterol S2139»; грунт-эмаль «PRODECOR 1201 RAL 7036»;
грунтовка «TEMASOAT GPL-S Primer» + краска «TEMADUR 50»; грунт-эмаль
«Belacor 15».

Допустимая толщина сухого слоя грунтовки (системы грунтовок) устанавливается
изготовителем огнезащитного средства и должна содержаться в его эксплуатационной
документации.

Основание – протоколы испытаний ИЦ «НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси»
(№ ВУ/112.02.0.1.0042) №№ 04-52/3089П – 04-52/3096П от 03.12.2008; 04-52/436П; 04-
52/437П от 24.03.2009, 04-52/1384П, 04-52/1385П, 04-52/1390П, 04-52/1391П от 27.08.2013,
04-52/146П от 31.01.2014. Дополнение внесено 16.05.2016.

КОПИЯ



Серия БТЗ
5317207

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 02.01. 033 00018
от 10.09.2012
(бланк серии А № 0128563)
Листов 2 Лист 1

Таблица 1

Составляющие и параметры огнезащитного покрытия							
№ п/п	Толщина сухого слоя грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), мм, не более	Толщина сухого слоя эмали ЭП-152 (ТУ ВУ 500021625.140-2010), мм, не более ¹	Толщина сухого слоя эмали ПФ-115 (ТУ 2312-010-73947606), мм, не более ¹	Толщина сухого слоя огнезащитного состава «Агнитерм М», мм, не менее ²	Толщина сухого слоя покровного лака «Агнитерм ЛР» (ТУ РБ 100137135.004-2002 с изм. 2), мм	Толщина сухого слоя покровного лака «Агнитерм Л» (ТУ РБ 100137135.004-2002 с изм. 2), мм, не более	Группа огнезащитной эффективности
1	—	—	—	0,86	—	0,15	4 (60 мин)
2	0,05	—	—		0,05(±0,005)	—	
3	—	0,05	—		—	0,15	
4	—	—	—		—	0,15	
5	КОПИЯ				0,05(±0,005)	—	5 (45 мин)
6					—	0,15	
7					—	0,15	
8					—	0,15	
9	—	0,05	—	0,13	0,05(±0,005)	—	6 (30 мин)
10	—	—	—		—	0,15	
11	0,05	—	—		0,05(±0,005)	—	
12	—	0,05	—		—	—	

Примечания:

1. Толщина сухого слоя покрытия грунтовки с эмалью не должна превышать 0,09 мм.

2. Максимально допустимая толщина сухого слоя огнезащитного состава ограничивается изготовителем и должна содержаться в технической документации на продукцию

Примечания:

1. Толщина сухого слоя покрытия грунтовки с эмалью не должна превышать 0,09 мм.
2. Максимально допустимая толщина сухого слоя огнезащитного состава ограничивается изготовителем и должна содержаться в технической документации на продукцию

Всего 12 (двенадцать) позиций.

Таблица 2

Составляющие и параметры огнезащитного покрытия				Предел огнестойкости воздуховода
№ п/п	Толщина сухого слоя грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-83), мм, не более	Толщина сухого слоя антикоррозионной грунтовки АК-070 (ГОСТ 25718-83), мм, не более	Толщина сухого слоя огнезащитного состава «Агнитерм М», мм, не менее*	
1	—	0,5	0,81	ЕI 60
2	0,5	—	0,60	ЕI 45
3	—	0,5	0,58	ЕI 30

* — максимально допустимая толщина сухого слоя огнезащитного состава ограничивается изготовителем и должна содержаться в технической документации на продукцию

Всего 3 (три) позиции.

Серия БТЗ

5022346

5308992

Область применения.

Действие сертификата соответствия распространяется на огнезащитные покрытия:

1) по таблице 1 – по конструкционной углеродистой нелегированной или низколегированной стали;

2) по п.п. 1, 3 таблицы 2 по воздуховодам из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, с фланцевым соединением сборных элементов, прямоугольного и круглого сечения с гидравлическим диаметром не более 826 мм, с внутренним размером их поперечного сечения (диаметр или длина большей стороны) не превышающим 1 м;

3) по п.п. 2 таблицы 2 по воздуховодам из черной листовой стали толщиной 0,8 мм, со сварным соединением сборных элементов, прямоугольного и круглого сечения с гидравлическим диаметром не более 1035 мм, с внутренним размером их поперечного сечения (диаметр или длина большей стороны) не превышающим 1 м.

Руководитель аккредитованного
органа по сертификации

 **А.А.Шатилов**

Эксперт-аудитор

 **С.А.Зданевич**

Дополнение 2.

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Толщина огнезащитного покрытия		Группа огнезащитной эффективности
	сухого слоя огнезащитного состава «Агнитерм М», мм, не более	не менее ¹	
1	0,04	0,86	4 (60 мин)
2		0,61	5 (45 мин)
3		0,31	6 (30 мин)
4		0,13	7 (15 мин)

Примечания:

1. Максимально допустимая толщина сухого слоя огнезащитного состава ограничивается изготовителем и должна содержаться в технической документации на продукцию.

2. Огнезащитный состав «Агнитерм М» применяется с поверхностным слоем покровного лака «Агнитерм Л» (ТУ РБ 100137135.004-2002) с толщиной сухого слоя не более 0,15 мм или без него.

Всего 4 (четыре) позиции.

Дополнение внесено 01.08.2014.

